

## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ООО «Бетон группа» «BETON GROUP» LTD

ИНН/КПП 6672208804/667201001 Юр. и почтовый адрес: Россия 620100 г. Екатеринбург, ул.  
Бахчиванджи 2а, ОГРН 1069672045882 ОКПО 95780265 ОКАТО 65401380000 ОКОГУ 490130КВЭД  
50.10 51.53 45.50 45.25 28.11 26.66

Р/С 40702810325010364623 ОАО банк «Северная Казна г. Екатеринбург К/С30101810100000000854  
БИК 046551854 ОГРН 1026600000184

Директор Кочнев Виталий Геннадьевич

Тел/Факс: (343) 252-66-91

Иск. 41 от 00.06.2008г.

Директору ООО «УРАЛГИДРОИЗОЛЯЦИЯ»  
Шмыкову Д.А.

На бетонном заводе ООО «Бетон группа» в период с января по июнь 2008г. производилась бетонная смесь с гидроизоляционным материалом «Пенетрой Адмикс» 1%, проектная марка бетона по водонепроницаемости W8. Каждая заливка сопровождалась отбором проб независимой испытательной лабораторией ООО «Центр Качества». По результатам испытаний бетона в возрасте 90 суток водонепроницаемость составляет W10, что подтверждает заявленные свойства гидроизоляционного материала.

Копии заключения ООО «Центр Качества» прилагаются.

Начальник лаборатории  
ООО «Бетон группа»



Гончарова Е.В.